

Sobków, dnia 16 grudnia 2014r.

Znak BośiGM.271.9.2014

**Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych  
Warunków Zamówienia**

**Strona Internetowa Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.  
**„Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków”.**

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami), przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców w dniu 12.12.2014r oraz w dniu 16.12.2014r. oraz odpowiedź Zamawiającego

**Pytanie 1.**

Trasa Kanalizacji tłocznej przesyłowej PE 125mm, przebiega w pasie drogi gruntowej nie utwardzonej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje jakiegokolwiek warstwy utwardzające ową drogą, np.: kruszywo, etc, a jeżeli tak to jakie grubości warstw są przewidywane i mogą być wymagane.. Jeżeli nie – to Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż zaakceptowane będzie odtworzenie nawierzchni z gruntu na całej długości nowo budowanego kolektora tłoczego PE 125mm.

**Pytanie 2.**

W §6 umowy pkt.4 ppkt. 2 Zamawiający wymaga przekazania przez wykonawcę książki pompowań. Prosimy o wyjaśnienie czy pompowania wody z wykopów będą oddzielnie rozliczane i ta część kosztów nie będzie objęta ceną ryczałtową?.

**Pytanie3.**

W §6 umowy pkt.4 ppkt. 3 Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badań kamerą wideo. W związku z brakiem możliwości wykonania badań kamerą wideo rurociągu ciśnieniowego o średnicy zewnętrznej 125 mm prosimy o zmianę powyższego wymogu na „protokół z prób ciśnieniowych”.

**Odpowiedź.**

**Ad. pytania 1.**

Kosztorys nie przewiduje dodatkowego utwardzenia kruszywem, w związku z tym wymagane będzie przywrócenie do stanu pierwotnego polegające na właściwym zagęszczeniu obsypaniu gruntem rodzimym, a w miejscach gdzie jest dotychczas utwardzone podczas robót należy odłożyć wierzchnią warstwę i ponownie użyć do utwardzenia w miejscu wykopów pod sieć.

**Ad. pytania 2.**

Zamawiający będzie żądał dostarczenie książki pompowań, jednak rozliczenie za ten zakres obejmie ryczałt całej umowy.

**Ad. pytania 3.**

W § 6 pkt. 4, ppk. 3 umowy skreśla się słowa „raport z badań kamerą wideo”, słowa te wpisano omyłkowo.

*a/a*

WÓJT GMINY  
SOBKÓW  
Tadeusz Domińczak