

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		"Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji Nasidlowskiego w kierunku boiska sportowego" w miejscowości Osowa - 0+120-0+187=67mb - kod CPV: 45233220-7			
1 d.1	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanalizacji sanitarnej, podbudowanie do poziomu nawierzchni	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zasów wodociągowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 7 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 67*4.60*0.07	m ³		
			m ³	21.574	
				RAZEM	21.574
4 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym 67*1.00*2	m ²		
			m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
5 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 67*4.50	m ²		
			m ²	301.500	
				RAZEM	301.500
6 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 67*4.50	m ²		
			m ²	301.500	
				RAZEM	301.500
7 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 75 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 67*0.75*2	m ²		
			m ²	100.500	
				RAZEM	100.500