

**GMINA SOBKÓW**  
Plac Wolności 12. 28-305 Sobków  
woj. świętokrzyskie  
NIP: 6562215944; REGON: 291010731  
postępowanie nr BPPID.271.10.2019

Sobków 21.01.2020 r.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia się, że do dnia 17.01.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

#### **„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi”**

w związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w następujący sposób:

#### **Pytanie nr 1:**

W dokumentach STWiORB, projekcie budowlanym dotyczących postępowania przetargowego pn. *Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi*, znalazły się opisy przedmiotu zamówienia dotyczące rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U SN 12 jednoznacznie wskazujące jednego producenta, firmę FUNKE Sp. z o.o. i studni PP wskazujące jednego producenta, firmę Wavin.

Potwierdzeniem ww. argumentów w przypadku rur PVC-U, są wyniki przeprowadzonych w 2015r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ( str. 48-50 ) oraz Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 listopada 2015r. Sygn. akt KIO/KD 61/15 , dotycząca informacji z wyniku kontroli doraźnej następczej z dnia 15 października 2015r. ( znak: UZP/DKUE/KD/17/2015) w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci rozdzielczej kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Rakszawa. Identyczne do Państwa zapisy dotyczące wymagań w zakresie rur kanalizacyjnych studni PVC-U pojawiały się również np. w przetargu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka- Łęczna- Biskupice* organizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (fragment dokumentacji w załączeniu).

Chcemy zwrócić Państwu uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, co potwierdzone zostało wyrokiem KIO/KD 61/15, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych jednoznacznie zakazuje stosowania takich praktyk. Zakaz ten wyrażony jest w szczególności w art.7 ust. 1 i art. 29 ust.2 oraz ust.3 cyt. ustawy. Zauważyć należy, iż ograniczenie do konkretnego nazwanego rozwiązania jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Narusza ono bowiem fundamentalną zasadę działania

rynku unijnego - zasadę uczciwej konkurencji i stawia producenta/wykonawcę narzuconego rozwiązania technologicznego w sytuacji monopolisty, dyktującego warunki realizacji tego zakresu robót. „Naruszenie art. 29 ust. 2 PZP może mieć miejsce nie tylko bezpośrednio, ale także pośrednio, kiedy to szczegółowy opis parametrów wskazuje pośrednio na jeden konkretny produkt.” (tak: uchwała Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt. KIO/KD 29/16). Podobnie stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale sygn. akt. KIO/KD 21/16, wskazując, iż naruszenie zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne, oznacza konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni jeśli nawet nazwy własne nie zostają podane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt), lub stanowi zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego, a jednocześnie prowadzą z tej przyczyny do rezygnacji potencjalnych wykonawców - którzy byliby zdolni do wykonania zamówienia – z udziału w danym postępowaniu i ubiegania się o zamówienie.

Zwracamy również uwagę, że w **SIWZ, STWiORB, projekcie budowlanym i wykonawczym** znalazły się zapisy, niezgodne z aktualnie obowiązującymi w zakresie rur z tworzyw sztucznych przepisami prawa budowlanego i obowiązujących w tym zakresie polskich norm, dotyczące m.in. szeregu wymiarowego **SDR**. Rury **DN160 x 5,5, DN 200 x 6,6**, nie odpowiadają jak napisano w ww. dokumentach szeregowi **SDR 34**, (SDR= DN / nominalna grubość ścianki) są nielogiczne i wskazują na jednego producenta, firmę **FUNKE**, który jako **nazwę własną typu wyrobu budowlanego** stosuje oznaczenia **SN 12 SDR 34** i tym samym w sposób niezgodny z ustawą PZP, przy udziale projektanta, lokuje swoje wyroby w dokumentacji technicznej.

**Przytoczone wyżej zapisy oraz pozostałe zapisy dotyczące wymagań rur PVC-U SN12 SDR34 i studni z tworzyw sztucznych wprowadzają potencjalnych wykonawców w błąd.**

Stosowane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej zapisy dotyczące wymagań dla rur PVC-U i studni PP, wskazują, że Zamawiający chce zamówić produkty w postaci rur PVC-U i studni PP, które są istotną częścią przedmiotu zamówienia od konkretnych producentów, co potencjalnemu Wykonawcy daje co najwyżej jedynie ograniczone pole manewru wyboru dystrybutora.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana jako organizatora postępowania przetargowego o wyeliminowanie nieprawidłowości w postępowaniu pn. *Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi*, które w chwili obecnej jest prowadzone przez Państwa urząd.

Brak jakiegokolwiek reakcji z Państwa strony, będzie prowadziło do wyciągnięcia wniosku, że Zamawiający zamierza wybrać tego Wykonawcę, który potwierdzi, że będzie stosował jedynie materiały firmy Funke Sp. z o.o. w przypadku rur PVC-U i firmy Wavin w przypadku studni PP. Dlatego też z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można przypuszczać, że Zamawiający zamierza przepłacić za realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Takie działanie mogłoby narazić Zamawiającego na zarzut „niegospodarności” i zarazem nie dotrzymania zasad uczciwej konkurencji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku podjęcia działań z Państwa strony w celu wyeliminowania nieprawidłowości złożymy wniosek do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli doraźnej postępowania na podstawie art. 165 ust. 1 Pzp.

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż w treści wyjaśnień dotyczących SIWZ z dnia 17.01.2020 r. zawarł odpowiedzi na poruszane powyżej kwestie. Zamawiający dopuszcza studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2 i PN-EN 476 pod warunkiem wykonania z materiałów litych jednorodnych bez dodatku regranulatu lub środków spieniających, zabezpieczone przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej oraz dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U litych jednorodnych, utwardzonych SN 12.

Ponadto Zamawiający zawarł w SIWZ zapis zgodnie z którym:

*„Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.*

Parametry równoważności Zamawiający podał w treść niniejszej odpowiedzi.

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

Otrzymują:

1. Strona internetowa BIP
2. a/a