

GMINA SOBKÓW
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
woj. świętokrzyskie
NIP: 6562215944; REGON: 291010731

Sobków 22.01.2020 r.

postępowanie nr BPPID.271.10.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia się, że do dnia 22.01.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi”

w związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

1. W projekcie na rys. 93 „SCHEMAT STUDNI INSPEKCYJNEJ $\Phi 600$ ” widoczna jest „Kineta Tegra 600” i „Nastawne kielichy dla średnic $\Phi 160-315$ ” będące patentem firmy Wawin. W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 7 proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zastosowania kinet z nastawnymi kielichami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2 i PN-EN 476 pod warunkiem wykonania z materiałów litych jednorodnych bez dodatku regranulatu i środków spieniających, zabezpieczone przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej, są to parametry którymi należy się kierować przy doborze równoważnych materiałów w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza zastosowania kinet ze stałymi kielichami.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
mgr Małgorzata Słotwińska

Otrzymują:

1. Strona internetowa BIP
2. Wykonawca
3. a/a